

Příloha: 1

Název akce: Rozvádzač RH

Design by Doležal
ver. 20.11.2005
ver. 22.11.2005

Design by Doležal
ver. 20.11.2005
ver. 22.11.2005

		Číslo obvodu	Název obvodu	Soudobý Soudobý Přenositelný příkon obvodu [VA]	na kterou fázi ? 1,2,3 ?	L1	L2	L3	Soudobost zadávaná výsledná spočítaná pro informaci		
já ale chci		00	Přívodní jistič ve fázích rezerva [%]	17 250		25 ←					
Excel navrhuje		00	Přívodní jistič ve fázích rezerva [%]	17 250		25,00					
			Celkem soudobě	14 748		21,63	4,24	17,63			
			Pro informaci celkově nesoudobě :	37 980		21,63	4,24	17,63			
						19,59	23,94	20,59			0,39
						52,58	63,45	49,10			
							4,35	4,35			

VÝKONNOVÉ BILANCE	zásuvky		Celkem soudobě	2 200		3,83	3,83	1,91	Poznámka	
		21	Zásuvka 230 V - a	2 200	1	9,57			0,2	WL5 : CYKY-J 5 x 2,5
		22	Zásuvka 230 V - b	2 200	2		9,57			WL6 : CYKY-J 3 x 2,5
		23	Zásuvka 230 V - c	2 200	3			9,57		WL7 : CYKY-J 3 x 2,5
		24	Zásuvka 230 V - d	2 200	1	9,57				WL8 : CYKY-J 3 x 2,5
		25	Zásuvka 230 V - e	2 200	2		9,57			WL9 : CYKY-J 3 x 2,5
		26								
		27								
		28								
		29								
		30								
		31								
		32								
		33								
		34								
		35								
		36								
		37								
		38								
		39								
	3f spotřebiče		Celkem soudobě	7 908		11,46	11,46	11,46	Poznámka	
		41	Klimatizač. Jednotka	8 180	3f	11,86	11,86	11,86	0,6	WL1 : CYKY-J 5 x 6
		42	Jednotka VZT	5 000	3f	7,25	7,25	7,25		WL2 : CYKY-J 5 x 4
		43			3f					
		44			3f					
		45			3f					
		46			3f					
		47			3f					
		48			3f					
		49			3f					